

**Информация об основных потребительских характеристиках услуг
холодного водоснабжения МУП г.Магадана "Водоканал" за 2010 год**

№ п/п	Наименование показателя	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	
1	количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км)	0,013	-	0,009	0,009
2	количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки)	-	-	2	2
2.1	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	-	-	0,02	0,01
3	общее количество проведенных проб по следующим показателям:	4 956	5 150	4 984	5 106
3.1	мутность	672	698	648	688
3.2	цветность	672	698	648	688
3.3	хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	2 160	2 184	2 208	2 186
3.4	общие колиформные бактерии	726	785	740	772
3.5	термотолерантные колиформные бактерии	726	785	740	772
4	количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	89	130	132	126
4.1	мутность	13	15	16	10
4.2	цветность	76	115	102	114
4.3	хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	-	-	-	2
4.4	общие колиформные бактерии	-	-	7	-
4.5	термотолерантные колиформные бактерии	-	-	7	-