

**Информация об основных потребительских характеристиках услуг
холодного водоснабжения МУП г.Магадана "Водоканал" за 2016 год**

Наименование показателя	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5
общее количество проведенных проб по следующим показателям:	5 122	5 290	5 372	5 340
мутность	689	731	746	737
цветность	689	731	746	737
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	2 184	2 184	2 208	2 208
общие колиформные бактерии	780	822	836	829
термотолерантные колиформные бактерии	780	822	836	829
количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	4	8	60	4
мутность	-	-	-	-
цветность	4	8	60	4
хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	-	-	-	-
общие колиформные бактерии	-	-	-	-
термотолерантные колиформные бактерии	-	-	-	-

Директор

Начальник ПЭО

А.А. Попов

С.В. Фролова