

Информация об основных потребительских
характеристиках услуг водоотведения и очистки сточных вод, оказываемых
МУП г. Магадана «Водоканал в 2017 году

Показатель аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	0
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	1148
- взвешенные вещества	210
- БПК5	210
- аммоний-ион	210
- нитрит-анион	210
- фосфаты (по Р)	210
- нефтепродукты	72
- микробиология	26
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	678
- взвешенные вещества	105
- БПК5	177
- аммоний-ион	148
- нитрит-анион	-
- фосфаты (по Р)	170
- нефтепродукты	71
- микробиология	7
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	-
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	-