



Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

Параметры формы		Вид деятельности: - Холодное водоснабжение. Питьевая вода		Вид деятельности: - Транспортировка. Подвозная вода		
№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Единица измерения	Территория оказания услуг: - без дифференциации	Территория оказания услуг: - без дифференциации	Централизованная система холодного водоснабжения: - наименование отсутствует	Централизованная система холодного водоснабжения: - наименование отсутствует
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения	ед. на км			0,01	0,00
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику	х	х	х		
2.1.1	количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов	ед.			0,00	0,00
2.1.2	срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов	ч			0,00	0,00
2.2.1	количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более	ед.			0,00	0,00
2.2.2	срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более	ч			0,00	0,00
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	х				
3.1	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часов	%			0,00	0,00
3.2	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часа и более	%			0,00	0,00
4	Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям:	ед.			16 642,00	0,00
4.1	мутность	ед.			1 782,00	0,00
4.2	цветность	ед.			1 782,00	0,00
4.3	хлор остаточный общий, в том числе:	ед.			8 784,00	0,00
4.3.1	хлор остаточный связанный	ед.			0,00	0,00
4.3.2	хлор остаточный свободный	ед.			8 784,00	0,00
4.4	общие колиформные бактерии	ед.			2 147,00	0,00
4.5	термотолерантные колиформные бактерии	ед.			2 147,00	0,00
5	Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям:	ед.			35,00	0,00
5.1	мутность	ед.			0,00	0,00
5.2	цветность	ед.			17,00	0,00
5.3	хлор остаточный общий, в том числе:	ед.			0,00	0,00
5.3.1	хлор остаточный связанный	ед.			0,00	0,00
5.3.2	хлор остаточный свободный	ед.			0,00	0,00
5.4	общие колиформные бактерии	ед.			9,00	0,00
5.5	термотолерантные колиформные бактерии	ед.			9,00	0,00
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении	%			0,00	0,00
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении	дн.			0,00	0,00
8	О результатах технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	х	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=85abf730-c8fb-4784-b897-31fa5e953853	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=85abf730-c8fb-4784-b897-31fa5e953853		
8.1	о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	х	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=85abf730-c8fb-4784-b897-31fa5e953853	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=85abf730-c8fb-4784-b897-31fa5e953853		